



**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль  
(место составления акта)

«09» декабря 2018 г.  
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

№ 407

В период с «19» ноября 2019 года по 12 час. 00 мин. «09» декабря 2019 года по адресу: 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 11.

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «01» ноября 2019 года № 407 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №236».

Продолжительность проверки: в период с 15 час. 30 мин. «19» ноября 2019 года по 12 час. 00 мин. «09» декабря 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Исп. обязанности заведующей МДОУ «Детский сад № 236» Кожевникова Ольга Валерьевна г. (распоряжение направлено по почте yardou236@yandex.ru 01.11.2019 в 14:51)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Гриднева Елена Сергеевна.

При проведении проверки присутствовали: Исп. обязанности заведующего МДОУ «Детский сад №236» Кожевникова Ольга Валерьевна, завхоз МДОУ «Детский сад №236» Баландина Ирина Сергеевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада №236 составляет отдельно стоящее 2-х этажное здание II степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки кирпичные и гипсолитовые, перекрытия – железобетонные. Отопление центральное водяное. Здания детского сада оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 2-го типа. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации (Договор № 16919-МТ от 19.01.2019 г.), а также проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Контракт на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре № 25 от 01.07.2019).

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Специальные программы пожарно-технического минимума для педагогических работников и работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения не согласованы в установленном порядке. Указан не действующий нормативный документ по	п. 3 ППР в РФ; п. 53, 54 Приказа МЧС России №645 от 12.12.2007 г.	МДОУ «Детский сад №236»

	пожарной безопасности (ППБ 01-03).		
<b>2-й этаж</b>			
2	Декоративно-отделочные материалы потолка в помещении игровой, спальни дошкольной группы «Солнышко» (помещение №1,2 по тех. паспорту инвен.номер 25039) выполнены из горючих материалов (пенопластовая потолочные плитки).	п. 33 ППР в РФ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 7 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	МДОУ «Детский сад №236»
3	Декоративно-отделочные материалы потолка в помещении игровой дошкольной группы «Медвежонок» (помещение №6,7 по тех. паспорту инвен.номер 25039) выполнены из горючих материалов (пенопластовая потолочные плитки).	п. 33 ППР в РФ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 7 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	МДОУ «Детский сад №236»
<b>1-й этаж</b>			
4	Декоративно-отделочные материалы потолка в помещении игровой дошкольной группы «Пчелка» (помещение №4,5 по тех. паспорту инвен.номер 25039) выполнены из горючих материалов (пенопластовая потолочные плитки).	п. 33 ППР в РФ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 7 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	МДОУ «Детский сад №236»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): п.2, п.3, п.4, п.10 предписания № 319/1/1 от 03.10.2018 года не выполнены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 09.12.2019 года №407/1/1;
2. Приказ о возложении обязанностей на Кожевникову О.В. № 02-03/2332 от 15.11.2019
3. Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения

Государственный инспектор города Ярославля  
по пожарному надзору Гриднева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» декабря 20 19 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющий обязанности заведующего МДОУ «Детский сад №236» Кожевникова О.В. (по основанию)  
приказа № 02-03/2332 от 15.11.2019г)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» декабря 2019 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)