



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-67, 79-08-68)

Предписание № 407/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 236»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 407 от «01» ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 30 мин. «19» ноября 2019 года по 12 час. 00 мин. «09» декабря 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Гридневой Еленой Сергеевной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 236» (МДОУ «Детский сад № 236»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 11 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии исполняющего обязанности заведующего МДОУ «Детский сад № 236» Кожевниковой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Специальные программы пожарно-технического минимума для педагогических работников и работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения не согласованы в установленном порядке. Указан не действующий нормативный документ по пожарной безопасности (ППБ 01-03).	п. 3 ППР в РФ; п. 53, 54 Приказа МЧС России №645 от 12.12.2007 г.	13.07.2020	
	2-й этаж		13.07.2020	
2.	Декоративно-отделочные материалы потолка в помещении игровой, спальни дошкольной группы «Солнышко» (помещение №1,2 по тех. паспорту инв.номер 25039) выполнены из горючих материалов (пенопластовая потолочные плитки).	п. 33 ППР в РФ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 7 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	13.07.2020	
3.	Декоративно-отделочные мате-	п. 33 ППР в РФ; п. 6.25* СНиП 21-	13.07.2020	

	риалы потолка в помещении игровой дошкольной группы «Медвежонок» (помещение №6,7 по тех. паспорту инвен.номер 25039) выполнены из горючих материалов (пенопластовая потолочные плитки).	01-97*; ч. 1, 7 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.		
	1-й этаж		13.07.2020	
4.	Декоративно-отделочные материалы потолка в помещении игровой дошкольной группы «Пчелка» (помещение №4,5 по тех. паспорту инвен.номер 25039) выполнены из горючих материалов (пенопластовая потолочные плитки).	п. 33 ППР в РФ; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ч. 1, 7 ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	13.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Гриднева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:


(Подпись)

Исп.обязанности заведующего МДОУ «Детский сад № 236» Кожемякова О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » декабря 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

